SACCUS

CUSCINETTO ANTIFUOCO PER ATTRAVERSAMENTI DI PASSERELLE PORTACAVI

CE
ETA

CLT

PRATICO

Installazione agevole con dimensioni ottimizzate per i quantitativi e le principali tipologie di asola. Facilita la manutenzione e le modifiche agli impianti perché è riposizionabile. Minimizza la profondità di sigillatura richiesta per contenere il passaggio di calore.

DUREVOLE

Adatto per l'installazione in qualsiasi ambiente, non teme l'umidità, resiste a muffe e batteri. Non contiene materiali nocivi o fibre.

COMPOSIZIONE

1. involucro di fibra di vetro incombustibile (200 g/m²) contenente composti granulari intumescenti, inerti termoisolanti, prodotti a graduale rilascio d'acqua

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	B [mm]	s [mm]	*L [in]*	*B [in]*	*s [in]*	
SACCUS100	100	120	25	*4*	*4 3/4*	*1*	60
SACCUS150	150	120	30	*5 7/8*	*4 3/4*	*1 3/16*	40
SACCUS200	200	120	30	*7 7/8*	*4 3/4*	*1 3/16*	25
SACCUS250	250	120	35	*9 13/16*	*4 3/4*	*1 3/8*	20
SACCUS300	300	120	35	*11 13/16*	*4 3/4*	*1 3/8*	15

APPLICAZIONE RAPIDA

Facile da utilizzare senza necessità di attrezzi o elementi di fissaggio particolari.

RIPOSIZIONABILE

Ideale in caso di interventi di manutenzione. Riutilizzabile.

DATI TECNICI

Proprietà	valore	*USC units*
Classe di resistenza al fuoco su parete/solaio X-LAM[(1)]	EI120	-

[(1)] Normativa EN 1366-3. Consulta il manuale o contatta l'ufficio tecnico per conoscere tutti i dettagli e le configurazioni testate e gli aggiornamenti sui nuovi test.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 07 02 13 (plastica) | 01 01 (minerali) | 10 11 03 (fibra base vetro).

CAMPI APPLICATIVI

	PARETE	SOLAIO
cavi elettrici e corrugati su passerelle (metalliche o PVC)		

CONSIGLI DI POSA

1	Misurare la larghezza della passerella e scegliere dimensioni e numero di cuscinetti necessari alla completa sigillatura dell'attraversamento
2	Applicare i cuscinetti all'interno della passerella portacavi avendo cura di posizionarli con il lato certificato (120/200 mm) come "spessore parete"
3	Riempire completamente la passerella porta cavi
4	Sigillare eventuali spazi rimanenti all'intradosso tra asola e passerella portacavi con il sigillante SEAL W

PRODOTTI CORRELATI

SEAL W
pag. 324

MASS
pag. 324